

[ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018](#) ⇒ [GROUPE DE TRAVAIL](#)

Réunion du 02 mars 2018 : Point d'avancée du chantier, problème de sécurité avec les portes, gestion de la clé de secours

- Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON (SG/PMG), Dominique BERTHET, Axel MOMM, Thomas GRUEL (SG/DSI), Olivier BREUIL (SMS/CIS), Jérôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Isabelle CHANTREL (IHF), George LOUBIERE (CGCP)

Point d'avancée du chantier (D. Michalon)

- Campus Saint-Étienne : ~80% du déploiement est effectué (CIS + Bâtiments JKC du 158 + Bâtiment historique à l'exception des "plus vieilles portes" qui demandent des adaptations)
- Campus Gardanne : le déploiement commence semaine 11 / Les badges pour le personnel ne sont toujours pas faits



Contrairement à ce qui a été validé par le GT les portes sont dans un premier temps programmées en mode "fermeture automatique". Cette programmation sera refaite comme demandé (mode ouverture / fermeture manuelle) dans les jours à venir en fonction du délai d'intervention de ARD.

Les salles de cours du cours du 158CF n'ont pas été programmées comme prévu initialement (ouverture automatique et libre de 8h à 20h, ce qui a entraîné quelques couacs)
Ces réglages initiaux évolueront rapidement

Problème de sécurité avec les portes (D. Michalon / O. Breuil)

Certaines portes (CIS et Bâtiment K) posent des problèmes de sécurité car le pêne de la porte est accessible et peut être actionné via un badge ou un trombone.



Une information sera faite très rapidement par David FARA pour préciser qu'une fois le déploiement initial du contrôle d'accès terminé, un inventaire précis des portes sera réalisé et des mesures correctives seront appliquées sur toutes les portes présentant un problème de sécurité

Last
update:
05/03/2018 17:53 sg:gt:controleaccs2017:reugtca020318 <https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleaccs2017:reugtca020318&rev=1520268810>

From:

<https://portail.emse.fr/dokuwiki/> - **DOC**

Permanent link:

<https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleaccs2017:reugtca020318&rev=1520268810>

Last update: **05/03/2018 17:53**

